

Утверждаю
Директор МБОУ «Высокополянская СОШ»

Е.И. Солнцева

2024 г.



Паспорт

доступности лагеря с дневным пребыванием детей на базе МБОУ «Высокополянская СОШ» для инвалидов

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование/вид объекта: образовательное учреждение

1.2. Адрес объекта: 391622, Рязанская обл, Пителинский район, с. Высокие Поляны, ул. Центральная д.45

1.3. Сведения об объекте: отдельно стоящее здание 2 этажа, 1812,6 кв. м, земельный участок – 28512 кв.м.

1.4. Год ввода объекта в эксплуатацию: 1966.

1.5. Дата последнего капитального ремонта: в 2023 году перекрыта крыша, замена окон, дверей, системы отопления.

1.6. Наименование собственника объекта: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Высокополянская средняя общеобразовательная школа» муниципального образования – Пителинский муниципальный район Рязанской области

1.7. Форма собственности объекта: оперативное управление

1.8. Пропускная способность объекта: 300 учащихся

2. Характеристика использования объекта

2.1. Сфера деятельности: социально-педагогическая деятельность

2.2. Виды оказываемых услуг: организация отдыха и оздоровления детей

2.3. Форма оказания услуг: на объекте

2.4. Категории обслуживаемого контингента: дети в возрасте 6, 5 лет до 15 лет

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: _____

3. Оценка доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту общественным транспортом: дети подвозятся на школьном автобусе

3.2. Путь следования к объекту от ближайшей остановки общественного транспорта:

3.2.1. Расстояние: 120 метров.

3.2.2. Время в пути пешком: 2 мин.

3.2.3. Наличие пешеходного перехода и его характеристика:

_____.

3.2.4. Перепады высоты в пути: 2 метра.

3.3. Состояние доступности объекта для инвалидов:

№ п/п	Структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности объекта
1	Территория, прилегающая к объекту	ДУ
2	Вход в объект	ДУ (Г,У,С) ВНД (К,О)
3	Пути движения внутри объекта (в том числе пути эвакуации)	ДУ (Г,У,С) ВНД (К,О)
4	Зона целевого назначения объекта	ДУ (Г,У,С) ВНД (К,О)
5	Санитарно-гигиенические зоны	ДУ (Г,У,С) ВНД (К,О)
6	Система информации и связи	ВНД
7		

** Указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД – временно недоступно.

Категории инвалидов:

Г – инвалиды с нарушением слуха;

К – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках;

О (ОДА) – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

С – инвалиды с нарушениями зрения;

У – инвалиды с нарушениями умственного развития

3.4. Заключение о состоянии доступности объекта для инвалидов:

_____.

4. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

4.1. Требуемые мероприятия по адаптации объекта:

N п/п	Структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации об адаптации объекта	Сроки исполнения
1	Территория, прилегающая к объекту	<p>Оборудовать входы и пути движения элементами информации об объекте. Расширить калитку до 1,2 м. Установить бордюры по краям пешеходного пути: высота не менее 0,05 м; Выделить 10 % мест для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске, обозначив их знаками.</p>	В ходе капитального ремонта, намеченного на
2	Вход в объект	<p>Выделить цветом или фактурой краевые ступени лестничного марша; Установить поручни наружной лестницы в соответствии с техническим требованиям к опорным стационарным устройствам по ГОСТ</p> <p>Установить пандус из негорючих материалов. Подъем (1 марш) высота:</p> <ul style="list-style-type: none"> - до 0,8 м (при уклоне до 8%); - до 0,2 (уклон до 10%) <p>Ширина пандуса не менее 1,0 м</p> <p>Горизонтальная площадка:</p> <ul style="list-style-type: none"> - после каждого марша, - глубина площадки - не менее 1,5 м <p>Бортики (при перепаде высот более 0,45 м):</p>	

		<p>по краям маршей и горизонтальных поверхностей - высотой не менее 0,05 м</p> <p>Поручни (при перепаде высот более 0,45 м):</p> <ul style="list-style-type: none"> - с двух сторон; - на высоте 0,7 и 0,9 м; - завершающие части длиннее наклонной части пандуса на 0,3 м <p>Оборудовать навес, водоотвод, звуковой маяк. Кнопку вызова персонала.</p> <p>Края дверного полотна окрасить в отличные от дверного полотна контрастные цвета. Порог убрать.</p>	
3	Пути движения внутри объекта (в том числе, пути эвакуации)	<p>Оборудовать пути эвакуации в соответствии с нормативными требованиями. Разместить знаки обозначений. Оборудовать наружные лестницы запасных выходов в соответствии с нормативными требованиями. В вестибюлях общественных зданий следует предусматривать установку звуковых информаторов по типу телефонов-автоматов, которыми могут пользоваться посетители с недостатками зрения и текстотофонов для посетителей с дефектами слуха</p>	
4	Зона целевого назначения объекта	<p>В классах разместить тактильную и визуальную контрастную информацию, оборудовать опорные поручни, уложить тактильную плитку, увеличить расстояние между столами.</p>	

		Увеличить дверные проемы до 1,2 м.	
5	Санитарно-гигиенические зоны	<p>Оборудовать туалетную комнату: Универсальная кабина:</p> <ul style="list-style-type: none"> - размеры в плане: ширина - 1,65, глубина - 1,8, - рядом с унитазом пространство для размещения кресла-коляски, - крючки для одежды, костылей и других принадлежностей <p>В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1.4 м для разворота коляски. Оборудовать уборную системой тревожной сигнализации, установить световые мигающие оповещатели, разместить специальные знаки.</p> <p>Оборудовать индивидуальные шкафы для одежды, установить скамьи</p>	
6	Система информации и связи	Обеспечить возможность получения визуальной и звуковой информации.	
7			

4.2. Ожидаемый результат состояния объекта после выполнения мероприятий по адаптации:

5. Особые отметки

5.1. Паспорт доступности объекта составлен на основании Ведомости инвентаризации объекта от "___" г. N ___; акта обследования объекта от "26" августа 2014 г.

Председатель комиссии: Е.И. Солнцев
(подпись/Ф.И.О.)

Члены комиссии:

Иван / Скунова ЧА
(подпись/Ф.И.О.)

Иван / Воронкин-ВН

(подпись/Ф.И.О.)

Иван / Таракановская Т.Н.

(подпись/Ф.И.О.)