

присл. от 01.12.22



**ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**
ПРОКУРАТУРА РЯЗАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

**ПРОКУРАТУРА
ПИТЕЛИНСКОГО РАЙОНА**

ул. Красная, д. 25,
р.п. Пителино, 391630

Директору
МКОУ «Высокополянская СОШ»

Солнцева Е.И.

18.11.2022 № 18-2022

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
законодательства
о пожарной безопасности

Прокуратурой района 14.11.2022 совместно с сотрудником ОНД и ПР по городу Касимову, Касимовскому, Пителинскому районам УНДиПР ГУ МЧС России по Рязанской области проведена проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности в МКОУ «Высокополянская СОШ», расположенном по адресу: Рязанская область, Пителинский район, с. Высокие Поляны, ул. Центральная, д. 45, в ходе которой выявлены нарушения.

Согласно ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон № 69-ФЗ) пожарная безопасность представляет собой состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

В силу п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ) образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Частью 7 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ предусмотрено, что образовательная организация несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

На основании п. 8 ч. 1 ст. 41 Федерального закона № 273-ФЗ охрана здоровья обучающихся включает в себя, в том числе обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Согласно ч. 1 ст. 296 Гражданского кодекса РФ учреждение и казенное предприятие, за которым имущество закреплено на праве оперативного управления, владеют, пользуются этим имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, распоряжаются этим имуществом с согласия собственника этого имущества.

В соответствии со ст. 54, ч.ч. 4 и 5 ст. 83 Федерального закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта.

Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей.

Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации в зависимости от разработанного при их проектировании алгоритма должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, приборы управления установками пожаротушения, технические средства управления системой противодымной защиты, инженерным и технологическим оборудованием.

Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны обеспечивать автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок.

Согласно п. 4.4, п. 4.8, п.п. 42 таблицы 3 - «Помещения» свода правил СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности», утвержденных приказом МЧС РФ от 20.07.2020 № 539 в зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать автоматической установкой пожаротушения (АУП) и (или) системой пожарной сигнализации (СПС) все помещения независимо от площади.

Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите АУП и (или) СПС, представлен в таблице 3 - Чердаки в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2.

В силу абз. «в» п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее - Правила) запрещается эксплуатировать

светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.

Как следует из п. 409 Правил огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.

Установлено, что в нарушение вышеуказанного законодательства здание МКОУ «Высокополянская СОШ» не оборудовано системой пожарной сигнализации чердачное помещение здания школы; в складских помещениях на первом этаже здания школы, светильники (лампочки) эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; на лестничном марше между первым и вторым этажом огнетушитель № 5, расположен на высоте более 1,5 метра (на высоте 1,7 метра) до верха корпуса огнетушителя.

Таким образом, выявленные нарушения свидетельствуют о грубом нарушении должностными лицами МКОУ «Высокополянская СОШ» требований противопожарной безопасности граждан, в том числе несовершеннолетних, в местах массового пребывания людей, что является недопустимым.

Причинами выявленных нарушений является ненадлежащее исполнение должностными лицами МКОУ «Высокополянская СОШ» своих обязанностей, предусмотренных законодательством и отсутствие надлежащего контроля со стороны руководства.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 22 и 24 Федерального закона от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять конкретные меры по устранению и недопущению впредь выявленных нарушений.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении лиц, допустивших нарушения закона, к установленной законом ответственности.
3. О дате и времени рассмотрения представления уведомить прокуратуру района.
4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в предусмотренный законом месячный срок в письменном виде.

Прокурор района
советник юстиции



Д.А. Лахтиков

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ВЫСОКОПОЛЯНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПИТЕЛИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОГРН 1026201401819

391622, Рязанская область, Пителинский район, с.Высокие Поляны, ул.Центральная, 45

Тел. 6-53-81

Прокурору района советнику
юстиции
Лахтикову Д.А.
директора МКОУ
«Высокополянская СОШ»
Солнцевой Е. И.

Представление прокуратуры Пителинского района Рязанской области

№ 18-2022 от 17.11.2022 г. об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности рассмотрено совместно с представителем прокуратуры.

1. Светильники в складском помещении закрыты плафонами.
2. Огнетушитель на лестничном марше между первым и вторым этажом установлен на высоте 1,5 метра
3. Для монтажа автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации на чердаке денежные средства сметой на 2022 год не предусмотрены.
Заявка на выделение средств для монтажа автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации подана в Отдел образования и молодежной политики Пителинского района Рязанской области. В связи с отсутствием денежных средств просим разрешить отсрочить установку пожарной сигнализации на чердаке до 01.09.2023 года.
4. Рабочему по обслуживанию здания вынесено предупреждение.
5. Повару столовой вынесено предупреждение.

Директор школы:

25.11.2022 г.



Е. И. Солнцева



**ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
– ПИТЕЛИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ул. Советская площадь, д.8, р.п. Пителино,
Пителинский район, Рязанская область, 391630
тел./факс (49145) 6-42-31, 6-45-32
E-mail: ooimp.pitelino@ryazangov.ru
ИНН 6210002855, КПП 621001001,
ОКПО 02115090, ОКТМО 61623151

30.11.2022

№ 362

На № б/н от 25.11.2022

Директору МКОУ
«Высокополянская СОШ»

СОЛНЦЕВОЙ Е. И.

Уважаемая Елена Ивановна!

Отдел образования и молодежной политики администрации муниципального образования – Пителинский муниципальный район (далее – Отдел образования) рассмотрел Ваше обращение и сообщает следующее.

В настоящий момент сформирован проект бюджета на 2023 год и плановый 2024 и 2025 годы. В этом проекте не учитывалось выделение средств на монтаж автоматической пожарной сигнализации чердачного помещения в МКОУ «Высокополянская СОШ» (далее – АПС).

Для перераспределения средств бюджета с учетом потребности монтажа АПС Отдел образования направил письмо в адрес главы администрации муниципального образования – Пителинский муниципальный район с просьбой о выделении средств.

Начальник отдела

Р.Е. Белова